



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.MH10.B.01108

Серия RU № 0147458

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукция и услуг "Башкирский центр сертификации и тестирования" ООО "АРТГРУПП". улица 50-летия Октября, дом 24, офис 309, город Уфа, Республика Башкортостан, Россия, 450005. Телефон +7 (347) 246-07-17, адрес электронной почты artgrupp10@ Rambler.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10MH10 выдан 24.06.2015 Федеральной службой по аккредитации.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "ОЙЛТИММАШ". ОГРН: 1170280014057. Место нахождения и фактический адрес: Улица Железнодорожная, дом 3, корпус 2, село Маячный, город Кумертау, Республика Башкортостан, Российская Федерация, 453316. Телефон +7(34761)43334, +7(3822)660130, +7(34761)26808, адрес электронной почты oilteam@oilteam.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "ОЙЛТИММАШ". Место нахождения и фактический адрес: Улица Железнодорожная, дом 3, корпус 2, село Маячный, город Кумертау, Республика Башкортостан, Российская Федерация, 453316.

ПРОДУКЦИЯ Аппараты теплообменные кожухотрубчатые горизонтальные холодильные (испарители и конденсаторы) с неподвижными трубными решетками типа ИХ, КХ, давление в трубном пространстве от 0,6 до 2,5 МПа, давление в межтрубном пространстве до 2,5 МПа, рабочая среда газ, жидкость, группы сред 1 и 2, категории оборудования 3 и 4 в соответствии с приложением № 1 ТР ТС 032/2013.

Продукция изготавливается в соответствии с ТУ 3644-006-00220302-99 «Аппараты теплообменные кожухотрубчатые специального назначения. Испарители и конденсаторы холодильные. Технические условия». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 8419 50 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением", ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования".

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 1003/17 от 25.09.2017 Испытательной лаборатории потенциально опасных объектов Общества с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр экспертиза, диагностика, освидетельствование", аттестат аккредитации № RA.RU.21ГС01, акта о результатах анализа состояния производства № 127ТС-17 от 01.08.2017, паспорта № 000004 сосуда, работающего под давлением, сборочного чертежа ИХ.00006.00.00.000, расчета на прочность ИХ.00006.00.00.000 РР, руководства по эксплуатации АТК-РЭ-2017-001, обоснования безопасности АТК-ОБ-2017. Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Перечень стандартов, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований технического регламента: ГОСТ 12.2.003-91 "Оборудование производственное. Общие требования безопасности", ГОСТ Р 52630-2012 "Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия", ГОСТ 31842-2012 (ИСО 16812:2007) "Нефтяная и газовая промышленность. Теплообменники кожухотрубчатые. Технические требования". Условия хранения, срок хранения без переконсервации и срок службы в соответствии с технической документацией изготовителя.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 05.10.2017 ПО 04.10.2022 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Е.П. Винокурова
(подпись)

В.В. Шавалдина
(подпись)

Е.П. Винокурова
(инициалы, фамилия)

В.В. Шавалдина
(инициалы, фамилия)